

Thank you for purchasing this wireless touch switch. The WT-400 wireless touch switch is designed for the activation of automatic doors. It should be used in conjunction with WR-24 receiver. Please read this manual carefully for the safe and accurate use of this product.

1. Product composition and specification

| WT-400 (Transmitter) | | WR-24 (Receiver) - Sold Separately | |
|---------------------------|------|------------------------------------|------|
| WT-400 | 1 EA | WR-24 | 1 EA |
| Double-sided tape | 1 EA | 6P cable, Double-sided tape | 1 EA |
| Battery 1.5V Size AAA | 2 EA | Fixing screws (Ø4 x 13) | 2 EA |
| User Manual | 1 EA | User Manual | 1 EA |
| HEX Screw driver (M3 x 5) | 1 EA | | |

| Specifications | |
|--------------------------|--|
| Power supply | 1.5V *2 (Size AAA Battery) |
| Lifespan | Approx. 24 months (100 Cycles / day) |
| Transmitting frequency | 2.4GHz |
| Transmitting distance | Up to 10m (When installed in steel structures: Up to 2m) |
| Power consumption | 10mA Under |
| Operating temp | -20°C ~ 50°C |
| Dimensions | 40 x 150 x 13 (mm) |
| International Protection | IP55 |

2. Automatic Door Hold Open Function

1. Enabling the Door Hold Open Function:

The WT-400 ships configured as a simple switch for the wireless activation of an automatic door. A Blue LED indicates that the WR-24 is in standby mode and a Red LED indicates operation. If required, the WT-400 can also be configured so that it will hold the door in the open position if the WT-400 switch is pressed for 5 seconds. This function is enabled by pressing the Register I button whilst turning on power to the WR-24 receiver, a Green LED on the WR-24 will indicate that the Door Hold Open Function is now enabled.

2. Using the Door Hold Open Function:

Press the WT-400 switch for 5 seconds. The Red LED on the WR-24 will flash and the door will be held in the permanently open position. To close the door again, press the WT-400 switch once.

3. Disabling the Door Hold Open Function:

Press the Register I button whilst turning on power to the WR-24 receiver, a Blue LED on the WR-24 will indicate that the Door Hold Open Function is now disabled.


※ Door Hold Open Function (Default : OFF)

4. WR-24 Receiver LED Explanation:

| | Door Hold Open Function – OFF (Default) | Door Hold Open Function – ON |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| Standby | Blue | Green |
| Registration of a WT-400 | Red blink once | Red blink once |
| Deletion of a WT-400 | Blue blink once | Green blink once |
| Deleting more than one WT-400 | Blue flash 3 times | Green flash 3 times |
| Door Hold Open | N/A | Red LED continuously flashing |

3. How to install the wireless touch switch transmitter (WT-400)

⚠ Make sure to use the double-sided tape when attaching the WT-400 to its installation location. This improves the waterproof performance of the switch.




※ Register the transmitter to the receiver by referring to Part 3 of this installation manual (Registering the WT-400 Transmitter with the WR-24 Receiver).

1. Please turn on the wireless touch switch (WT-400).
2. Pairing transmitter (WT-400) with receiver (WR-24).
3. Attach the WT-400 to the installation location.
4. Use your nail to remove the protective cellophane cover from the front of the WT-400.

4. Registering the WT-400 Transmitter with the WR-24 Receiver

You can select one of the following two methods to register a transmitter/receiver (pairing)

⚠ Do not use a combination of double-sided tape and screws when installing the WR-24 receiver. It may cause the lid to open.



① Method 1: Registration using dip switches

Set the dip switches on the WT-400 transmitter and WR-24 receiver in the same sequence with power to the WR-24 disconnected.

- ※ Pairing cannot be done if the all DIP switches on both the WT-400 and WR-24 are in the OFF position.
- ※ An unlimited number of WT-400 transmitters can be registered with one WR-24 receiver.

② Method 2: Registration using push buttons

Registration using push buttons should be done when the dip switches on the WT-400 and WR-24 are in the OFF position.

1. How to register

- Connect the power to the WR-24 receiver.
- Press the WT-400 switch for 3 seconds whilst simultaneously pressing the Register I button on the WR-24 receiver.
- The red LED will blink once indicating that registration is complete.

※ Up to 10 WT-400 transmitters can be registered with one WR-24 receiver using this method.

2. How to delete a WT-400 Transmitter

- Connect the power to the WR-24 receiver.
- Press the WT-400 switch for 3 seconds whilst simultaneously pressing the Delete II button on the WR-24 receiver.
- The blue LED will blink once indicating that deletion is complete.

3. Deleting all registered WT-400 Transmitters

- Press the Register I button and Delete II button on the WR-24 receiver at the same time for 5 seconds.
- The blue LED will flash three times indicating that all registered WT-400 transmitters have been deleted.

Grazie per aver acquistato questo interruttore a sfioramento wireless. L'interruttore a sfioramento wireless WT-400 è un dispositivo destinato all'attivazione delle porte automatiche, da usare insieme al ricevitore WR-24. Per un uso sicuro e corretto di questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale.

1. Composizione del prodotto e specifiche

| WT-400 (trasmettitore) | | WR-24 (ricevitore) - venduto separatamente | |
|-------------------------------|---|--|---|
| WT-400 | 1 | WR-24 | 1 |
| Nastro biadesivo | 1 | Cavo 6P, nastro biadesivo | 1 |
| Batteria AAA da 1,5 V | 2 | Viti di fissaggio (Ø4 x 13) | 2 |
| Manuale utente | 1 | Manuale utente | 1 |
| Cacciavite esagonale (M3 x 5) | 1 | | |

| Specifiche | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| Alimentazione elettrica | 1,5 V x 2 (batteria AAA) | Alimentazione elettrica | 12-30 V CC / 12-24 V CA |
| Durata della batteria | 24 mesi circa (100 cicli/giorno) | Capacità di contatto rele | 400 V CA/CC, 120 mA |
| Frequenza di trasmissione | 2.4GHz | Frequenza di ricezione | 2.4GHz |
| Distanza di trasmissione | Fino a 10 m (quando installato in strutture di acciaio: fino a 2 m) | Sensibilità di ricezione | -90 dBm |
| Assorbimento di potenza | inferiore a 10mA | Assorbimento di potenza | inferiore a 100 mA |
| Temperatura di esercizio | -20°C ~ 50°C | Temperatura di esercizio | -20°C ~ 50°C |
| Dimensioni | 40 x 150 x 13 (mm) | Dimensioni | 99 x 43 x 21 (mm) |
| Protezione internazionale | IP55 | | |

2. Funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica

1. Abilitazione della funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica:

Il WT-400 è configurato come semplice interruttore per l'attivazione wireless di una porta automatica. Un LED blu indica che il WR-24 è in modalità stand by, mentre un LED rosso indica che è in funzione. Se necessario è anche possibile configurare il WT-400 in modo da tenere la porta in posizione di apertura premendo l'interruttore del WT-400 per 5 secondi. La funzione è abilitata premendo il pulsante Register I e accendendo al contempo il ricevitore WR-24: un LED verde del WR-24 indica che la funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica è abilitata.

2. Utilizzo della funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica:

Premere per 5 secondi l'interruttore WT-400. Il LED rosso sul WR-24 lampeggia e la porta viene mantenuta in posizione di apertura continua. Per chiudere nuovamente la porta, premere una volta l'interruttore WT-400.

3. Disabilitazione della funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica:

La funzione è disabilitata premendo il pulsante di Register I e accendendo al contempo il ricevitore WR-24: un LED blu del WR 24 indica che la funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica è disabilitata.


※ Funzione di mantenimento in posizione di apertura della porta automatica (predefinito: OFF)

4. Spiegazione dei LED sul ricevitore WR-24:

| | Funzione di mantenimento porta aperta – OFF (predefinito) | Funzione di mantenimento porta aperta – ON |
|-------------------------------|---|--|
| Standby | Blu | Verde |
| Accoppiamento di un WT-400 | Rosso lampeggia una volta | Rosso lampeggia una volta |
| Cancellazione di un WT-400 | Blu lampeggia una volta | Verde lampeggia una volta |
| Deleting more than one WT-400 | Blu lampeggia 3 volte | Verde lampeggia 3 volte |
| Door Hold Open | N/A | LED rosso lampeggia in continuo |

3. Modalità di installazione del trasmettitore interruttore a sfioramento wireless WT-400

⚠ Assicurarsi di usare il nastro biadesivo per attaccare il WT-400 al punto d'installazione previsto. Esso migliora la tenuta all'acqua dell'interruttore.




※ Accoppiare il trasmettitore al ricevitore facendo riferimento alla Parte 3 del presente manuale d'installazione (Accoppiamento del trasmettitore WT-400 al ricevitore WR-24).

1. Accendere l'interruttore a sfioramento wireless (WT-400).
2. Accoppiare il trasmettitore (WT-400) al ricevitore (WR-24).
3. Attaccare il WT-400 al punto d'installazione.
4. Con l'unghia rimuovere la pellicola protettiva in cellophane dalla parte anteriore del WT-400.

4. Accoppiamento di un trasmettitore WT-400 al ricevitore WR-24

Per accoppiare (registrare) trasmettitore e ricevitore, procedere in uno dei due modi che seguono

⚠ Per l'installazione del ricevitore WR-24, non utilizzare insieme nastro biadesivo e viti perché il coperchio potrebbe aprirsi.



① Metodo 1: Accoppiamento mediante i DIP switch

Con l'alimentazione al WR-24 scollegata, impostare in modo identico i DIP switch del trasmettitore WT-400 e del ricevitore WR-24.

- ※ Se tutti i DIP switch di entrambi i dispositivi (WT-400 e WR-24) sono in posizione OFF l'accoppiamento è impossibile
- ※ Ad un ricevitore WR-24 è possibile accoppiare un numero limitato di trasmettitori WT-400

② Metodo 2: Accoppiamento mediante i pulsanti

Eseguire l'accoppiamento mediante i pulsanti quando i DIP switch sui dispositivi WT 400 e WR-24 sono in posizione OFF.

1. Modalità di accoppiamento

- Collegare l'alimentazione al ricevitore WR-24.
- Premere per 3 secondi l'interruttore WT-400 tenendo simultaneamente premuto il pulsante.
- Il LED rosso lampeggia una volta per indicare che l'accoppiamento è completato.

※ Utilizzando questo metodo, è possibile accoppiare a un ricevitore WR-24 fino a 10 trasmettitori WT-400.

2. Modalità di cancellazione di un trasmettitore WT-400

- Collegare l'alimentazione al ricevitore WR-24.
- Premere per 3 secondi l'interruttore WT-400 tenendo simultaneamente premuto il pulsante Delete II del ricevitore WR-24.
- Il LED blu lampeggia una volta per indicare che la cancellazione è completata.

3. Cancellazione di tutti i trasmettitori WT-400 accoppiati

- Premere simultaneamente per 5 secondi il pulsante Register I e il pulsante Delete II del ricevitore WR-24
- Il LED blu lampeggia tre volte, a indicare che tutti i trasmettitori WT-400 accoppiati sono stati cancellati.

WT-400 (Sender) / WR-24 (Empfänger)

Vielen Dank für den Kauf des kabellosen Berührungsschalters. Der kabellose Berührungsschalter WT-400 wurde zum Aktivieren von Automattüren entwickelt. Er sollte in Verbindung mit dem WR-24 Empfänger verwendet werden. Für eine sichere und korrekte Produktverwendung Anleitung bitte sorgfältig durchlesen.

1. Produktzusammensetzung und -daten

| WT-400 (Sender) | | WR-24 (Empfänger) – Separat erhältlich | |
|-----------------------------------|------|--|------|
| WT-400 | 1 EA | WR-24 | 1 EA |
| Doppelseitiges Klebeband | 1 EA | 6P-Kabel, doppelseitiges Klebeband | 1 EA |
| Batterie 1,5 V AAA | 2 EA | Befestigungsschrauben (Ø4 x 13) | 2 EA |
| Benutzerhandbuch | 1 EA | Benutzerhandbuch | 1 EA |
| Sechskantschraubenzieher (M3 x 5) | 1 EA | | |

| Daten | WT-400 (Sender) | WR-24 (Empfänger) | |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Stromversorgung | 1,5 V *2 (AAA Batterie) | Stromversorgung | DC 12-30 V / AC 12-24 V |
| Lebensdauer | Ca. 24 Monate (100 Zyklen pro Tag) | Relais-Kontaktkapazität | AC/DC 400V, 120mA |
| Übertragungsfrequenz | 2.4GHz | Empfangsfrequenz | 2.4GHz |
| Sender-Reichweite | Bis zu 10 m (Bei Installation in Metallstrukturen: Bis zu 2 m) | Empfangsempfindlichkeit | -90 dBm |
| Stromverbrauch | 10mA Under | Stromverbrauch | 100mA Under |
| Betriebstemperatur | -20°C - 50°C | Betriebstemperatur | -20°C - 50°C |
| Maße | 40 x 150 x 13 (mm) | Maße | 99 x 43 x 21 (mm) |
| Internationale Schutzart | IP55 | | |

2. Automattür-Offenhaltefunktion

1. Aktivieren der Tür-Offenhaltefunktion:

Bei Auslieferung ist der WT-400 als einfacher Schalter für die kabellose Aktivierung der Automattür konfiguriert. Eine blaue LED weist darauf hin, dass sich der WR-24 im Standby-Modus befindet, und eine rote LED kennzeichnet den Betriebsmodus. Falls erforderlich, kann der WT-400 auch so konfiguriert werden, dass er die Tür in der geöffneten Position hält, wenn der WT-400 Schalter 5 Sekunden lang gedrückt wird. Diese Funktion wird aktiviert durch Drücken der Anmeldungstaste „I“ beim Einschalten des WR-24 Empfängers. Eine grüne LED am WR-24 gibt an, dass die Türöffenhaltefunktion jetzt aktiviert ist.

2. Verwenden der Tür-Offenhaltefunktion:

Drücken Sie 5 Sekunden lang den WT-400 Schalter. Die rote LED am WR-24 blinkt, und die Tür wird dauerhaft in der geöffneten Position gehalten. Drücken Sie den WT-400 Schalter ein Mal, um die Tür wieder zu schließen.

3. Deaktivieren der Tür-Offenhaltefunktion:

Drücken Sie die Anmeldungstaste „I“ beim Einschalten des WR-24 Empfängers. Eine blaue LED am WR-24 gibt an, dass die Türöffenhaltefunktion jetzt deaktiviert ist


※ Türöffenhaltefunktion (Standard: AUS)

4. WR-24 Empfänger LED-Erläuterung:

| | Tür-Offenhaltefunktion – AUS (Standard) | Door Hold Open Function – ON |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Standby | ● Blue | ● Green |
| Registration of a WT-400 | ● Red blink once | ● Red blink once |
| Deletion of a WT-400 | ● Blue blink once | ● Green blink once |
| Deleting more than one WT-400 | ● Blue flash 3 times | ● Green flash 3 times |
| Door Hold Open | N/A | ● Red LED continuously flashing |

3. Installation des kabellosen Berührungsschalter-Senders (WT-400)

⚠ Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Montage des WT-400 am Installationsstandort das doppelseitige Klebeband verwenden. Dies verbessert die wasserdichten Eigenschaften des Schalters.




※ Melden Sie den Sender beim Empfänger an: halten Sie sich dabei an Teil 3 dieses Installationshandbuchs (Anmelden des WT-400 Senders beim WR-24 Empfänger).

- Bitte schalten Sie den kabellosen Berührungsschalter ein (WT-400).
- Paarung des Senders (WT-400) mit dem Empfänger (WR-24).
- Bringen Sie den WT-400 am Installationsstandort an.
- Ziehen Sie mit dem Fingernagel die Zellophan-Schutzfolie von der Frontseite des WT-400 ab.

4. Den WT-400 Sender am WR-24 Empfänger anmelden

Sie können eine der folgenden zwei Methoden wählen, um einen Sender/Empfänger anzumelden.

⚠ Verwenden Sie bei der Montage des WR-24 Empfängers keine Kombination aus doppelseitigem Klebeband und Schrauben. Dies könnte ein Öffnen des Deckels auslösen.



① Methode 1: Anmeldung mit DIP-Schalter

Während die Stromversorgung des WR-24 ausgeschaltet ist, stellen Sie die DIP-Schalter am WT-400 Sender und am WR-24 Empfänger auf die gleiche Sequenz ein.

- ※ Eine Paarung kann nicht durchgeführt werden, wenn sich alle DIP-Schalter sowohl am WT-400 als auch am WR-24 in der AUS-Position befinden.
- ※ Eine unbegrenzte Anzahl von WT-400 Sendern kann bei einem WR-24 Empfänger angemeldet werden.

② Methode 2: Anmeldung über Drucktasten

Eine Anmeldung über die Drucktasten sollte durchgeführt werden, während sich die DIP-Schalter am WT-400 und WR-24 in der AUS-Position befinden

1. Anmeldung

- Schalten Sie die Stromversorgung des WR-24 Empfängers ein.
- Drücken Sie den WT-400 Schalter 3 Sekunden lang und drücken Sie gleichzeitig die Anmeldungstaste „I“ auf dem WR-24 Empfänger. pressing the Register I button on the WR-24 receiver.
- ● The red LED will blink once indicating that registration is complete.

※ Mit dieser Methode können bis zu 10 WT-400 Sender an einem WR-24 Empfänger angemeldet werden.

2. Löschen eines WT-400 Senders

- Schalten Sie die Stromversorgung des WR-24 Empfängers ein.
- Drücken Sie den WT-400 Schalter 3 Sekunden lang und drücken Sie gleichzeitig die Löschstaste „II“ am WR-24 Empfänger.
- ● Die blaue LED blinkt ein Mal als Hinweis darauf, dass der Löschvorgang abgeschlossen ist.

3. Löschen aller angemeldeten WT-400 Sender

- Drücken Sie 5 Sekunden lang gleichzeitig die Anmeldungstaste „I“ und die Löschstaste „II“ auf dem WR-24 Empfänger.
- ● Die blaue LED blinkt drei Mal, um anzuzeigen, dass alle angemeldeten WT-400 Sender gelöscht wurden.

WT-400 (Sender) / WR-24 (Empfänger)

Gracias por comprar este interruptor táctil inalámbrico. El interruptor táctil inalámbrico WT-400 está diseñado para la activación de puertas automáticas. Debe utilizarse en combinación con el receptor WR-24. Para un uso seguro y preciso del producto, lea cuidadosamente este manual de instrucciones.

1. Composición del producto y especificaciones

| WT-400 (transmisor) | | WR-24 (Receptor) - Se vende por separado | |
|-----------------------------------|------------|--|------------|
| WT-400 | 1 unidad | WR-24 | 1 unidad |
| Cinta adhesiva de doble cara | 1 unidad | Cable 6P, cinta adhesiva de doble cara | 1 unidad |
| Pila de 1,5 V, tamaño AAA | 2 unidades | Tornillos de fijación (Ø4 X 13) | 2 unidades |
| Manual del usuario | 1 unidad | Manual del usuario | 1 unidad |
| Destornillador hexagonal (M3 X 5) | 1 unidad | | |

| Especificaciones | WT-400 (transmisor) | WR-24 (Receptor) | |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Alimentación | 1,5 V *2 (tamaño pila AAA) | Alimentación | CC 12-30 V / CA 12-24 V |
| Vida útil | Aprox. 24 meses (100 ciclos/día) | Capacidad de contacto de relé | CA/CC 400 V, 120 mA |
| Frecuencia de transmisión | 2.4GHz | Frecuencia de recepción | 2.4GHz |
| Distancia de transmisión | Hasta 10m (cuando se instala en estructuras metálicas: hasta 2 m) | Sensibilidad de recepción | -90 dBm |
| Power consumption | 10mA Under | Consumo de energía | 100mA Under |
| Temp. de funcionamiento | -20°C - 50°C | Temp. de funcionamiento | -20°C - 50°C |
| Dimensiones | 40 x 150 x 13 (mm) | Dimensiones | 99 x 43 x 21 (mm) |
| Grado de protección | IP55 | | |

2. Función de mantener abierta la puerta automática

1. Activar la función de mantener abierta la puerta:

El WT-400 se suministra configurado como un interruptor simple para la activación inalámbrica de una puerta automática. Un LED azul indica que el WR-24 está en modo de espera y un LED rojo indica que está en funcionamiento. Si es necesario, también puede configurarse el WT-400 para que retenga la puerta en posición de abierta al pulsar el interruptor del WT-400 durante 5 segundos. Esta función se activa pulsando el botón «Registrar I» mientras se enciende el receptor WR-24; un LED verde en el WR-24 indica que está activada la función de mantener abierta la puerta.

2. Usar la función de mantener abierta la puerta:

Pulse el interruptor WT-400 durante 5 segundos. El LED rojo del WR-24 parpadeará y la puerta se mantendrá indefinidamente en la posición de abierta. Para volver a cerrar la puerta, pulse una vez el interruptor del WT-400.

3. Desactivar la función de mantener abierta la puerta

Pulse el botón «Registrar I» mientras se enciende el receptor WR-24; un LED azul en el WR-24 indica que la función de mantener abierta la puerta está desactivada


※ Función de mantener abierta la puerta (Valor predeterminado: OFF)

4. Explicación de los LED del receptor WR-24:

| | Función de mantener abierta la puerta – OFF (Predeterminado) | Función de mantener abierta la puerta – ON |
|----------------------------|--|--|
| En espera | ● Azul | ● Verde |
| Registro de un WT-400 | ● Rojo parpadea una vez | ● Rojo parpadea una vez |
| Eliminación de un WT-400 | ● Azul parpadea una vez | ● Verde parpadea una vez |
| Eliminar más de un WT-400 | ● Azul parpadea 3 veces | ● Verde parpadea 3 veces |
| Mantener abierta la puerta | N/A | ● LED rojo parpadea continuamente |

3. Cómo instalar el transmisor con interruptor táctil inalámbrico (WT-400)

⚠ Asegúrese de utilizar la cinta adhesiva de doble cara para fijar el WT-400 en el lugar de instalación. Al hacerlo, se mejora la resistencia al agua del interruptor.




※ Para registrar el transmisor en el receptor, consulte la Parte 3 de este manual de instalación (Registro del transmisor WT-400 con el receptor WR-24).

- Encienda el interruptor táctil inalámbrico (WT-400).
- Emparejamiento del transmisor (WT-400) con el receptor (WR-24).
- Fije el WT-400 en el lugar de instalación.
- Utilice la uña para retirar la cubierta protectora de celofán de la parte delantera del WT-400.

4. Registro del transmisor WT-400 con el receptor WR-24

Para registrar un transmisor y un receptor (emparejamiento), puede seleccionar uno de los dos métodos siguientes

⚠ No combine el uso de cinta adhesiva de doble cara con el de tornillos al efectuar la instalación del receptor WR-24, ya que podría provocar la apertura de la tapa.



① Método 1: Registro mediante conmutadores dip

Configure los conmutadores dip en el transmisor WT-400 y el receptor WR-24 en la misma secuencia con la alimentación al WR-24 desconectada.

- ※ No se puede llevar a cabo el emparejamiento si todos los conmutadores dip del WT-400 y el WR-24 están en la posición «OFF».
- ※ Es posible registrar un número ilimitado de transmisores WT-400 con un único receptor WR-24.

② Método 2: Registro mediante pulsadores

El registro mediante pulsadores se debe efectuar cuando los conmutadores dip del WT-400 y el WR-24 estén en posición «OFF».

1. Cómo registrar

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.
- Pulse el interruptor WT-400 durante tres segundos y, simultáneamente, pulse el botón «Registrar I» del receptor WR-24.
- ● El LED rojo parpadeará una vez para indicar que el registro se ha completado.

※ Mediante este método, se pueden registrar hasta 10 transmisores WT-400 con un receptor WR-24.

2. Cómo eliminar un transmisor WT-400

- Conecte la alimentación eléctrica al receptor WR-24.
- Pulse el interruptor WT-400 durante tres segundos y, simultáneamente, pulse el botón «Registrar I» del receptor WR-24.
- ● El LED azul parpadeará una vez para indicar que la eliminación se ha completado

3. Borrar todos los transmisores WT-400 registrados

- Pulse los botones «Registrar I» y «Eliminar II» en el receptor WR-24 de forma simultánea durante cinco segundos.
- ● El LED azul parpadeará tres veces para indicar que todos los transmisores WT-400 registrados se han eliminado.

WT-400 (émetteur) / WR-24 (récepteur)

Merci d'avoir acheté cet interrupteur tactile sans fil.

L'interrupteur tactile sans fil WT-400 est conçu pour l'activation des portes automatiques. Il doit être utilisé conjointement avec le récepteur WR-24.

Veuillez lire attentivement le présent guide pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.

1. Spécifications et composition du produit

| WT-400 (émetteur) | | WR-24 (récepteur) - vendu séparément | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| WT-400 | 1 | WR-24 | 1 |
| Ruban adhésif double-face | 1 | Câble 6P, ruban adhésif double-face | 1 |
| Pile 1,5 V type AAA | 2 | Vis de fixation (Ø4 x 13) | 2 |
| Guide d'utilisation | 1 | Guide d'utilisation | 1 |
| Tournevis hexagonal (M3 x 5) | 1 | | |
| Spécifications | | Spécifications | |
| Alimentation électrique | 1,5 V * 2 (piles de type AAA) | Alimentation électrique | CC 12-30 V / CA 12-24 V |
| Longévité | Environ 24 mois (100 cycles/jour) | Capacité du contact de relais | CA/CC 400 V, 120 mA |
| Fréquence de transmission | 2,4 GHz | Fréquence de réception | 2,4GHz |
| Distance de transmission | Jusqu'à 10 m (installation dans des structures métalliques : jusqu'à 2 m) | Sensibilité de réception | -90 dBm |
| Consommation électrique | 10 mA | Consommation électrique | 100 mA |
| Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C | Température de fonctionnement | -20°C ~ 50°C |
| Dimensions | 40 x 150 x 13 (mm) | Dimensions | 99 x 43 x 21 (mm) |
| Protection internationale | IP55 | | |

2. Comment installer l'émetteur à interrupteur tactile sans fil (WT-400)

1. Activation de la fonction de maintien de la porte en position ouverte:

Le WT-400 est fourni en étant configuré comme un simple interrupteur pour l'activation sans fil d'une porte automatique. Une LED bleue indique que le WR-24 est en mode veille et une LED rouge indique qu'il est en fonctionnement. Si besoin est, le WT-400 peut également être configuré de sorte à maintenir la porte en position ouverte si l'on appuie sur l'interrupteur WT-400 pendant 5 secondes. Cette fonction est activée en appuyant sur le bouton Enregistrer I lors de la mise sous tension du récepteur WR-24 ; une LED verte sur le WR-24 indique que la fonction de maintien de la porte en position ouverte est désormais activée.

2. Utilisation de la fonction de maintien de la porte en position ouverte :

Appuyez sur l'interrupteur WT-400 pendant 5 secondes. La LED rouge du WR-24 clignote et la porte est maintenue en position ouverte en permanence. Pour refermer la porte, appuyez une fois sur l'interrupteur WT-400.

3. Désactivation de la fonction de maintien de la porte en position ouverte :

Appuyez sur le bouton Enregistrer I lors de la mise sous tension du récepteur WR-24 ; une LED bleue sur le WR-24 indique que la fonction de maintien de la porte en position ouverte est désormais désactivée


※ Fonction de maintien de la porte en position ouverte (position par défaut : ARRÊT)

4. Explication de los LED del receptor WR-24:

| | Fonction de maintien de la porte en position ouverte - ARRÊT (par défaut) | Fonction de maintien de la porte en position ouverte - MARCHÉ |
|--|---|---|
| Veille | ● Bleu | ● Vert |
| Enregistrement d'un WT-400 | ● Clignote une fois en rouge | ● Clignote une fois en rouge |
| Suppression d'un WT-400 | ● Clignote une fois en bleu | ● Clignote une fois en vert |
| Suppression de plusieurs WT-400 | ● Clignote 3 fois en bleu | ● Clignote 3 fois en vert |
| Maintien de la porte en position ouverte | S.O. | ● LED rouge qui clignote en continu |

3. Comment installer l'émetteur à interrupteur tactile sans fil (WT-400)

⚠ Veillez à utiliser du ruban adhésif double-face lorsque vous fixez le WT-400 à son emplacement de montage. Cette précaution permet de renforcer l'étanchéité de l'interrupteur.




※ Enregistrez l'émetteur sur le récepteur conformément à la section 3 du présent guide d'installation (Enregistrement de l'émetteur WT-400 avec le récepteur WR-24).

1. Veuillez allumer l'interrupteur tactile sans fil (WT-400).
2. Coupez l'émetteur (WT-400) au récepteur (WR-24).
3. Fixez le WT-400 à l'emplacement de montage.
4. Utilisez vos ongles pour retirer le film de protection en cellophane à l'avant du WT-400.

4. Enregistrement de l'émetteur WT-400 avec le récepteur WR-24

Vous pouvez choisir l'une des deux méthodes suivantes pour enregistrer un émetteur/récepteur (couplage)

⚠ N'utilisez pas en même temps le ruban adhésif double-face et les vis pour installer le récepteur WR-24. Cela peut provoquer l'ouverture du couvercle.



① Méthode 1 : Enregistrement à l'aide de commutateurs DIP

Réglez les commutateurs DIP de l'émetteur WT-400 et du récepteur WR-24 sur la même séquence lorsque le WR-24 n'est pas sous tension.

- ※ Le couplage ne peut pas être effectué si les commutateurs DIP du WT-400 et du WR-24 sont en position ARRÊT.
- ※ Vous pouvez enregistrer un nombre illimité d'émetteurs WT-400 avec un récepteur WR-24.

② Méthode 2 : Enregistrement à l'aide des boutons-poussoirs

Vous devez réaliser l'enregistrement à l'aide des boutons-poussoirs si les commutateurs DIP du WT-400 et du WR-24 sont en position ARRÊT.

1. Comment effectuer l'enregistrement

- Branchez le récepteur WR-24 à l'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur WT-400 pendant 3 secondes tout en appuyant simultanément sur le bouton Enregistrer I du récepteur WR-24.
- ● La LED rouge clignote une fois pour indiquer que l'enregistrement est terminé.

※ Cette méthode permet d'enregistrer jusqu'à 10 émetteurs WT-400 sur un récepteur WR-24

2. Comment supprimer un émetteur WT-400

- Branchez le récepteur WR-24 à l'alimentation.
- Appuyez sur l'interrupteur WT-400 pendant 3 secondes tout en appuyant simultanément sur le bouton Supprimer II du récepteur WR-24.
- ● La LED bleue clignote une fois pour indiquer que la suppression est terminée.

3. Suppression de tous les émetteurs WT-400 enregistrés

- Appuyez simultanément sur le bouton Enregistrer I et sur le bouton Supprimer II du récepteur WR-24 pendant 5 secondes.
- ● La LED bleue clignote trois fois pour indiquer que tous les émetteurs WT-400 enregistrés ont été supprimés.